ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00191/23

Серия RU № 0426876

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология», место нахождения: 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская д. 200, помещение 17, адрес места осуществления деятельности: 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская д. 200, помещение 17, ОГРН 1136194003770, Телефон: +7(863)200-65-94. Адрес электронной почты: info@texoterm.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Технология», место нахождения: 344000, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская д. 200, помещение 17, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 28.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций на органической основе «Тексотерм-К», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.30.12-011-14534633-2022 «Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К»».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824 99 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1780/ТР от 02.03.2023 г. (ИЦ ПБ АНО Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1290/23 от 13.02.2023 г. Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» с изменением 1 (п.п. 3.4, 6.1).

Смотрите в приложении к сертификату бланк 0938096 (1 лист.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 03.03.2023 **ПО** 02.03.2028 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

ОБРАЗЕЦ

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C- RU.ПБ09.В.00191/23

Серия RU № 0938096

Средство огнезащиты стальных конструкций: конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций на органической основе «Тексотерм-К», изготавливаемый в соответствии с ТУ 20.30.12-011-14534633-2022 «Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций «Тексотерм-К»», обеспечивает:

Группа огнезащитной эффективности (время достижения критической температуры, мин.)	Стальная колонна двутаврового сечения с приведенная толщиной металла, мм	Толщина грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-2020 «Грунтовка ГФ-021. Технические условия» не менее, мм	Конструктивный толстослойный огнезащитный состав для металлических конструкций на органической основе «Тексотерм-К» (ТУ 20.30.12-011-14534633-2022)	
			толщина, мм	расход*, кг/м²
1-я (не менее 150)	3,4	0.05	8,7	7,83
2-я (не менее 120)	3,4	0,05	5,5	4,95
3-я (не менее 90)	3,4	0,05	3,7	3,33

* расход заявлен производителем на указанную толщину, без учета технологических потерь

Общие сведения об области применения продукции	Защита от воздействия огня металлоконструкций производственных, гражданских и общественно-бытовых зданий.
Общие условия эксплуатации продукции	В закрытых помещениях при относительной влажности воздуха не более 80 %. Для применения огнезащитного состава «Тексотерм-К» в атмосферных условиях необходимо нанесение защитных эмалей.
Общие условия хранения продукции	Условия хранения – (в закрытом помещении при температуре воздуха от - 25 °С до + 40 °С). В герметично закрытой таре изготовителя вдали от источников тепла. Тара с составом не должна подвергаться воздействию атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Срок хранения	12 месяцев.
Срок службы или ресурс продукции	Срок службы составляет от 15 до 25 лет.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Умрихина Ольга Васильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Чарушкин Степан Владимирович (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

ОБРАЗЕЦ